



- ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 16A/250V (EQUIPOS ESCENOGRAFICOS)
 - ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 16A/250V (USOS VARIOS)
 - ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 16A/250V (EQUIPOS ESCENOGRAFICOS) ESTANCO
 - ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 16A/250V (SECAMANOS)
 - ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 16A/250V (TERMO) CON INTERRUPTOR BIPOLAR 10A/250V
 - ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 20VA DE SEGURIDAD. INSTALACION EN VOLUMEN DE PROTECCION.
 - ☐ CAJA EQUIPADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE DE SUELO.
 - ☐ CAJA EQUIPADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE DE PARED.
 - ☐ CAJA SUELO EQUIPADA CON 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 16 A, 1 DIFERENCIAL 25 A, 2 ENCHUFES CHUCO, 2 RJ-45.
 - ☐ CONJUNTO FORMADO POR UN INTERRUPTOR DE PROTECCION, UNA TOMA DE CORRIENTE 3P+T 32A/400V, 3 INTERRUPTORES DE PROTECCION Y 3 TOMAS DE CORRIENTE 2P+T 16A/230V
 - ☐ BASE DE ENCHUFE F+N+T 10-16A/250V (TOMA DE AUDIO)
 - ☐ CAJA CON BORNAS
 - ☐ CAJA DE REGISTRO Y DERIVACION
 - ☐ (1) CAJA SUELO : 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 400A.
 - ☐ (2) CAJA SUELO : 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 400A.
-
- ◼ TOMA DE VOZ-DATOS RJ-45
 - TOMA DE FIBRA OPTICA

EUSKALDUNA
 PALACIO **JAUREGIA**
 DE CONGRESOS **BILBAO**
 Y DE LA MUSICA